



Zemníčí páska

Zemníčí páska se standartně používá při zemnění staveb a elektrických zařízení dle technické normy ČSN EN 62561-2 a ČSN EN 50164-2

Vlastnosti:

- Materiál: FeZn
- Vstupní materiál: za tepla válcovaná ocel, měkká, $R_m < 400$ MPa
- Povlak zinku: 500g/m^2 (možná jiná gramáž, dle požadavků)
- Arondování (zaoblení hran) je možné
- Produkt splňuje požadavky normy ČEPS TN 36/2015 v plném rozsahu
- Tyče Fezn 6 m na objednávku
- Balení: 25 a 50 kg náviny s tolerancí ± 1 kg

Typ zemníčí pásky	Šířka [mm]	Síla stěny [mm]	Přepočet [kg/1 m]	Balení [kg]
FeZn 20 x 5,6	20	5,6	0,88	25
FeZn 30 x 4,0	30	4	0,96	25
FeZn 30 x 5,0	30	5	1,2	25
FeZn 40 x 5,0	40	5	1,6	25

